

14.6.2017

Tässä ohjeessa on määritelty KVV- ja IV-suunnittelijan poikkeuksellisen vaativien kohteiden luokittelu. Luokittelua käytetään, kun halutaan tunnistaa mitkä kohteet kuuluvat poikkeuksellisen vaativaan vaativuusluokkaan. Luokittelua käytetään myös Maankäyttö- ja rakennuslain siirtymäsäännöksen mukaisten pätevyyksien rajoituksiin.

KVV JA IV-SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYYS, POIKKEUKSELLISEN VAATIVIEN KOHTEIDEN LUOKITTELU

Korkeat rakennukset

- yli 12 kerroksiset korkeat rakennukset

Sairaalat

- leikkaussalit
- tehohoidon päivystyksen yksiköt
- erityissairaanhoidon yksiköt (esim. Onkologia)

Puhdastilat

- sairaala-apteekit
- elintarviketeollisuuden pakkaustilat
- lääketeollisuuden kohteet
- laboratoriot joissa puhdastilavaatimus

Maanalaiset tilat

- väestönsuojat
- pysäköintitilat
- julkisen liikenteen asemat
- muut maanalaiset oleskelutilat

Kokoontumistilat

- vähintään 8000 m² kauppakeskukset
- teatterit
- vähintään 5000 m² koulurakennukset
- jäähallit
- uimahallit
- Konsertti- ja harjoitussalit
- Monitoimiareenat

Elintarviketeollisuus

- Meijerit
- teurastamot
- tuotantolaitokset
- myllyt

Suojellut rakennukset

Konesalit